

Concession
900 lt/min.

Baumes

Moulins
260 lt/min.

Max 370 lt/min


Pompage actuel
 $383 \text{ m}^3/\text{jour}$

$260 \text{ lt/min} = 15.6 \text{ m}^3/\text{h}$

$8 \text{ h} = 124.8 \text{ m}^3$ (si 8h par jour)

↓ ↓
pompage total actuel
 $507 \text{ m}^3/\text{jour}$

Besoin actuel journalier 460 m^3



Restriction probable s/puits des Baumes 64 m^3

↙ $507 - 64 = 443 \text{ m}^3$

Besoin	460 m^3
potentiellement	443 m^3
manque	17 m^3

Besoins à futur selon PIEP $613 \text{ m}^3/\text{jour}$